

Předmět certifikace: Elektroinstalační krabice

Typ Mini 25, -sd7, -i12, -i16; Mini 25 AH, - sd7AH, -i12 AH, -i16 AH
400 V, IP 55, IP 54 (..AH)

Na výše uvedený výrobek byl vydán **certifikát EZÚ č. 1090458** ze dne 2.6.2009
s využitím výsledků zkoušek **dle protokolu EZÚ číslo 900416-01/01.**

Certifikace byla provedena podle ČSN EN 60670-1:05; IEC 60998-2-5:00 ed.1:1;
TP ČSN 370100:86 čl.75b s vyhovujícím výsledkem.

Dle prohlášení výrobce nebyly na výrobku provedeny žádné změny, které by měly
vliv na bezpečnost nebo základní funkci výrobku.

Pro stávající certifikaci bylo provedeno srovnání výše uvedených výsledků s požadavky
aktualizovaných vydání norem ČSN EN 60670-1:05+Z1:2010; IEC 60998-2-5:00 ed.1:1;
TP dle ČSN 370100:86 čl.75b se závěrem, že tyto požadavky byly splněny.

Vypracoval: Hlavatý 

Dne: 12.4.2012