



**ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.**  
**Pod Lisem 129**  
**171 02 Praha 8 - Troja**

Počet stran:2  
Počet příloh/Počet stran příloh:-  
Zn.Hl:

Číslo protokolu: 201841-01/01

Datum vydání: 12. 4. 2012



## PROTOKOL O ZKOUŠCE

**Výrobek:** Elektroinstalační krabice  
**Typ:** Mini 25, sd7, i12, i16, Mini 25 AH, sd7 AH, i12 AH, i16 AH  
**Jmenovité hodnoty:** 400 V, IP 55, IP 54 (..AH)  
**Výrobní číslo:** -  
**Výrobce:** Spelsberg GmbH, Im Gewerbepark 1,  
D-58597 Schalksmühle, Německo  
**Výrobní místo:**  
**Číselník výrobků EZÚ:** 022204 - elektroinstalační krabice  
**Objednavatel:** SPELSBERG spol. s r. o., Naskové 1189/1,  
150 00 Praha 5, Česko  
**Počet zkoušených vzorků:**  
**Vzorky předloženy dne:**  
**Místo provedení zkoušek:** Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.  
**Zkoušky prováděny v době od** 11.4.2012 **do** 12.4.2012  
**Jiné údaje:**  
**Zkušební předpis:** ČSN EN 60670-1:05+Z1:10, IEC 60998-2-5 1.ed.1:00,  
TP dle ČSN 37 0100:86 čl.75 b

Výsledky zkoušek uvedené v protokolu se týkají pouze zkoušeného předmětu. Hodnoty v tomto protokolu jsou měřeny s přesností předepsanou ve zkušebním předpisu. Veškeré použité měřicí přístroje jsou řádně navázány.

Bez písemného souhlasu EZÚ nesmí být tento protokol reprodukován jinak než celý!

Zpracoval: Jan Hlavatý



Schválil: František Nekola  
Vedoucí zkušební laboratoře